

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АУ «Сургутский  
политехнический колледж»  
В.Н. Шутов  
«29» августа 2020 года

Акт  
приемки мастерской по компетенции  
«Сварочные технологии»  
АУ «Сургутский политехнический колледж»  
по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 26.

г. Сургут

29 августа 2020 года

Комиссия в составе председателя:

- Заместителя директора по общим вопросам А.В. Рознера;
- членов комиссии:
- Заместителя директора по техническим вопросам Т.Ю. Гурина;
- Инженера Д.Е. Юрикова;
- Заведующий хозяйством О.Н. Павленко

Провела осмотр помещения мастерской по компетенции «Сварочные технологии», по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 26 (1 этаж), в целях проверки готовности мастерской к установке оборудования.

Комиссией установлено:

В помещении мастерской выполнен текущий ремонт и брендирование в соответствии с цветовой схемой, предусмотренной концепцией по брендированию мастерских в соответствии с «Методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций» от 31 января 2019 г.

В помещении имеется естественное и искусственное освещение, освещенность не ниже 300 лк, что соответствует нормам. Выполнена замена люминисцентных светильников на светодиодные.

Пол выполнен в виде шлифованной бетонной стяжки, трещины отсутствуют, пол соответствует требованиям эксплуатации.

В помещении установлены учебные кабины из сварных металлоконструкций в количестве 10 штук, которые имеют надежную фиксацию к полу и стенам, обеспечивающую безопасность при проведении учебно-практических работ обучающимися. Каждая кабина оборудована дополнительной системой освещения.

Общая приточно-вытяжная вентиляция, в том числе местная вытяжная система на рабочем месте – работоспособна, соответствует нормативно-технической документации.

Система охранно-пожарной сигнализации в исправном состоянии, система оповещения о пожаре работоспособна.

Помещения укомплектованы медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем (песок, огнетушитель, гидрант). Имеется инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Состояние изоляции электропроводки и

заземляющих устройств в помещениях в рабочем состоянии, электрощитовые опечатаны.

На основании осмотра мастерской и ознакомления с технической документацией комиссия приняла **решение:**

1. Текущий ремонт выполнен в установленный срок, в полном объеме.
2. Считать мастерскую по компетенции «Сварочные технологии» готовой к установке оборудования и проведения занятий в новом 2020 / 2021 учебном году.

Комиссия:

Зам. директора по общим вопросам

Зам. директора по техническим вопросам

Инженер

Заведующий хозяйством

 А.В. Рознер

 Т.Ю. Гурин

 Д.Ю. Юриков

 О.Н. Павленко